

Efficacités et périodes transitoires pour les systèmes RECOH® selon rapport d'essais N° CAPE AT 13-174-V1

Gamme Recoh-Vert Version 3

Référence	Longueur mm	Méthode	Efficacités selon branchement					
			Configuration "Ballon"	Ctrans	Configuration "Mitigeur"	Ctrans	Configuration "Mixte"	Ctrans
RV12-V3	1265	Mesuré	0,40	0,96	0,37	0,95	0,49	0,96
RV16-V3	1675	Interpolation	0,45	0,95	0,43	0,93	0,57	0,96
RV20-V3	2100	Mesuré	0,48	0,94	0,47	0,91	0,63	0,95