


Schémas de principes Recoh®-Vert

MAISONS INDIVIDUELLES

Connexion Mixte

Efficacité et Ctrans justifié RT2012 :


RV20-V3 : 63% - 0.95
 RV16-V3 : 57% - 0.96
 RV12-V3 : 49% - 0.96



Connexion Mitigeur

Efficacité et Ctrans justifié RT2012 :


RV20-V3 : 47% - 0.95
 RV16-V3 : 43% - 0.93
 RV12-V3 : 37% - 0.91



Connexion Ballon

Efficacité et Ctrans justifié RT2012 :

RV20-V3 : 47% - 0.95
 RV16-V3 : 43% - 0.93
 RV12-V3 : 37% - 0.91



LOGEMENTS COLLECTIFS type Résidence étudiante - FJT

